

地铁车站环境卫生与设施巡检表

序号	巡检项目	检查标准	达标(2分)	部分达标(1分)	未达标(0分)	问题说明
1	出入口地面	无垃圾、无积水、无积雪，防滑垫平整				
2	出入口台阶	无破损，扶手无锈蚀，标识清晰				
3	通道墙壁	无污渍、无乱张贴，广告灯箱无破损				
4	天花板/吊顶	无脱落、无霉斑，检修盖板关闭				
5	地面（站厅/站台）	无纸屑、无痰渍、无口香糖，防滑瓷砖无缺损				
6	导向标识	方向正确，无破损，夜间灯箱亮起				
7	电子屏/PIS 屏	显示列车到站信息准确，无黑屏、无花屏				
8	垃圾桶	分类标识清晰，不超 2/3 满，周边无散落				
9	座椅	无破损、无污渍，无倾斜				
10	盲道	无中断、无被占用，凸起完好				
11	无障碍电梯	呼叫按钮正常，开关门平滑，盲文标识清晰				
12	自动扶梯	运行平稳，梳齿板无破损，急停按钮完好				
13	楼梯扶手	无松动，无污渍				
14	站台屏蔽门/安全门	玻璃无裂纹，门体无变形，指示灯正常				
15	站台边缘	无垃圾，安全黄线清晰				
16	卫生间（如有）	地面干燥，坑位清洁，洗手液充足，无异味				
17	母婴室	设施齐全，门锁完好，每日消毒				
18	客服中心	台面整洁，工作人员在岗，服务标识清晰				

序号	巡检项目	检查标准	达标(2分)	部分达标(1分)	未达标(0分)	问题说明
19	自动售票机	屏幕灵敏，纸币/硬币模块正常，票据充足				
20	闸机	扫码/刷卡灵敏，扇门开合正常				
21	通风口/空调出风口	无灰尘，无冷凝水滴落				
22	温湿度	夏季 $\leq 28^{\circ}\text{C}$ ，冬季 $\geq 12^{\circ}\text{C}$ （有空调时更严）				
23	照明	所有灯管亮起，无暗区				
24	应急照明	断电后自动亮起				
25	消防器材箱	清洁，无遮挡				
26	灭火器	压力正常，在有效期				
27	消火栓	水带、水枪齐全，阀门灵活				
28	防爆罐/防爆毯	完好，摆放于指定位置				
29	排水沟/集水坑	无堵塞，盖板无缺失				
30	站台垃圾清理频次	高峰期每 15 分钟一次，平峰每 30 分钟一次				