

鞋服门店安全与消防巡检表

序号	巡检项目	检查标准	达标(2分)	部分达标(1分)	未达标(0分)	问题说明
1	灭火器配置	每 50 m² 至少 2 具，放置于出入口明显位置				
2	灭火器压力	指针在绿区，瓶体无锈蚀，保险销完好				
3	灭火器有效期	干粉 5 年，水基 3 年，每年年检标识				
4	消火栓箱	箱门完好，水带、水枪齐全，无遮挡				
5	应急照明灯	断电后自动亮起，照度≥50 勒克斯				
6	疏散指示灯	箭头指向安全出口，常亮或光敏				
7	安全出口门	向外开启，无锁闭，推杆式正常				
8	疏散通道	宽度≥1.2 米，无堆放货架、纸箱				
9	防火门	闭门器完好，常闭式保持关闭				
10	电气线路	无裸露电线，插排不过载				
11	插座负荷	同一插排不超过 3 个插头				
12	漏电保护	总配电箱有漏保，每月测试				
13	仓库防火	仓库内无明火、无吸烟				
14	易燃品存放	酒精、清洁剂专柜存放，远离电源				
15	防盗系统	EAS 防盗门工作正常，每天测试				
16	防盗扣	所有高价商品安装防盗扣				
17	监控摄像头	无死角，录像存储≥30 天				
18	试衣间安全	无隐藏摄像头，无锐利边缘				

序号	巡检项目	检查标准	达标(2分)	部分达标(1分)	未达标(0分)	问题说明
19	玻璃/镜子	无碎裂，如有贴防爆膜				
20	地面防滑	湿滑时有警示牌				
21	货架稳定性	无摇晃，重型货架固定于墙面				
22	楼梯/台阶	有防滑条，扶手牢固				
23	应急预案	有火灾、盗窃、停电预案，员工知晓				
24	消防演练	每半年一次，有签到和照片				
25	夜间安全	闭店后所有电源关闭，卷帘门落锁				
26	巡更记录	夜保巡更记录完整				
27	保险	购买公众责任险、财产险				
28	新员工培训	入职当天培训灭火器使用				
29	安全日志	每日填写安全检查表				
30	紧急联系人	店内存放消防、报警、物业电话				